

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за период с 10.01.2023 г. по 11.03.2024 г.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

Дата	Точка отбора	Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели			Количество проб/исследований на микробиологические показатели			Примечание
		всего	неуд	уд.вес	всего	неуд	уд.вес	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.01.2023г.	ЦТП - с. Большое Афанасово	1/9	0	0	1/6	0	0	
24.01.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
30.01.2023г.		1/13	0	0	1/6	0	0	
06.02.2023г.		1/13	0	0	1/6	0	0	
21.02.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
13.03.2023г.		1/13	0	0	1/6	0	0	
28.03.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
03.04.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
18.04.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.05.2023г.	ЦТП - с. Большое Афанасово	1/12	0	0	1/6	0	0	
30.05.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
05.06.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
20.06.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
03.07.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
18.07.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
07.08.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
22.08.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
11.09.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
19.09.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
02.10.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
24.10.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.11.2023г.	ЦТП - с. Большое Афанасово	1/12	0	0	1/6	0	0	
28.11.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
04.12.2023г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
19.12.2023г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
15.01.2024г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
30.01.2024г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
05.02.2024г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
06.02.2024г.		1/9	0	0	1/6	0	0	
11.03.2024г.		1/12	0	0	1/6	0	0	
Всего за месяц		30/318	0	0	30/180	0	0	

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической
лаборатории АО «ВК и ЭХ»



И.А. Шитова